

План мероприятий от 21.04.2023  
по устранению нарушений выявленных в ходе проверки  
отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Белоярский и району)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
от 21.04.2023 № 2304/171-86/9-П/ПВП

по бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения», корпус 1  
(наименование объекта проверки)

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	
1.	Помещение для стерилизации № 211 не защищено системой пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
2.	Служебное помещение № 309 не защищено системой пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме,	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	

		заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации			
3.	Разгрузочное помещение столовой не защищено системой пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
4.	Подвальное помещение здания не защищено системой пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
5.	Чердачное помещение здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не защищено системой пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
6.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот,	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме,	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	

	установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки	заключить Контракт на приобретение и установку автоматических ворот с подключением к пожарной безопасности			
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора 1 этажа менее 1,2 м., при условии уменьшения на ширину дверного полотна, при двустороннем расположении дверей из помещений, открывающихся в коридор	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на расчет пожарного риска	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
8.	В лестничной клетке главного входа здания, ширина промежуточных лестничных площадок на отметке 1 и 2 этажей менее ширины лестничного марша. (1 метр при ширине марша 1,39)	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на расчет пожарного риска	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	

План мероприятий от 21.04.2023  
по устранению нарушений выявленных в ходе проверки  
отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Белоярский и району)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
от 21.04.2023 № 2304/171-86/10-П/ПВП

по бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения», корпус 2  
(наименование объекта проверки)

№ п/п	Наименование нарушения	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
1.	На чердаке отсутствует система пожарной сигнализации	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку датчиков пожарной сигнализации	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	
2.	Извещатель пожарный ручной, расположенный у эвакуационного выхода из отделения психолого-педагогической помощи, установлен на высоте 2 м от пола	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на переустановку пожарного извещателя (ручной) на расстояние	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	

		от пола 140 см			
3.	Системой противопожарной защиты не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах	сделать запрос на коммерческие предложения, подготовить документацию на закупку, провести аукцион в электронной форме, заключить Контракт на приобретение и установку автоматических ворот с подключением к пожарной безопасности	до 01.05.2024	Мулюков Р.Р. Тасенко К.В.	

Заместитель директора

  
(подпись)

Е.И. Ардынцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Заместитель директора  
Ардынцева Елена Игоревна  
(34670) 2-54-17