

## Контрольно надзорное мероприятие:

№ 86230061000203527195

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gu@86.mchs.gov.ru](mailto:gu@86.mchs.gov.ru)

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@86.mchs.gov.ru](mailto:gpnugps@86.mchs.gov.ru)

### ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО г. БЕЛОЯРСКИЙ И РАЙОНУ)

**пер. Северный, 1, г. Белоярский, тел. 2-75-88, E-mail: [ondbel@86.mchs.gov.ru](mailto:ondbel@86.mchs.gov.ru)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 2304/171-86/9/П/ВВП

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Белоярский и району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, Сорокина А.А. № 2304/171-86/9/П/ВВП от «07» апреля 2023 года, в период с 13 апреля 2023 по 21 апреля 2023 года на объекте защиты здание корпуса 1 по адресу ХМАО-Югра, г. Белоярский, микрорайон 4, д. 16., заместителем начальника ОНДиПР (по г. Белоярский и району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре майором внутренней службы Неспаевым Данияром Исмагуловичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заместитель директора БУ ХМАО – Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» Ардынцова Елена Игоревна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещение для стерилизации №211 не защищено системой пожарной сигнализации.	ст. 4,6,54 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.4, п.7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», (далее ТР-оТПБ, НПБ 110-03, СП 486.1311500.2020;	01.05.2024	
2.	Служебное помещение №309 не защищено системой пожарной сигнализации.	ст. 4,6,54 ТР-оТПБ; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 4.4, п.7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020;	01.05.2024	
3.	Разгрузочное помещение столовой не защищено системой пожарной сигнализации.	ст. 4,6,54 ТР-оТПБ; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 4.4, п.7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020;	01.05.2024	
4.	Подвальное помещение здания не защищено системой пожарной сигнализации.	ст. 4,6,54 ТР-оТПБ; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 4.4, п.7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020;	01.05.2024	

5.	Чердачное помещение здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не защищено системой пожарной сигнализации.	ст. 4,6,54 ТР о ТПБ; п. 4, п.6.1 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 4.4, п.7 таблицы 1 СП 486.1311500.2020;	01.05.2024	
6.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР РФ	01.05.2024	
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации коридора 1 этажа менее 1,2 м., при условии уменьшения на ширину дверного полотна, при двустороннем расположении дверей из помещений, открывающихся в коридор.	ст. 4, 6, 52, 53, 80, 89 ТР о ТПБ; п.п. 6.26*, 6.27 СНИП 21-01-97*; п. 4.3.3, 4.3.4, СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.05.2024	
8.	В лестничной клетке главного входа здания, ширина промежуточных лестничных площадок на отметке 1 и 2 этажей менее ширины лестничного марша. (1 метр при ширине марша 1,39)	ст. 4, 6, 52, 53, 80, 89 ТР о ТПБ; п. 1.96 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора  
Федюшина Е.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель начальника ОНДиПР  
(по г. Белоярский и району) УНДиПР  
Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному  
округу-Югре, Неспаев Д.И.  
21.04.2023

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

