



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**
Прокуратура города Белоярский
ул. Центральная, д. 22

21.12.2023 № 03-02-2023/Прдп310-23-20711005



376784 641302

Директору БУ ХМАО-Югры
«Белоярский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Гейдаровой В.С.

BELKCSO@admhmao.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения». требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по результатам которой выявлены нарушения.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с указанным Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Закон о пожарной безопасности) руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием

«Белоярский комплексный центр
социального обслуживания населения»

№15/41-Вх- 1861 на _____ листах

« 25 » 12 20 23

Подпись _____

Прокуратура г. Белоярский
№ 03-02-2023/Прдп310-23-20711005

этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – Правила).

В силу п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Проверкой установлено, что БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляет деятельность по оказанию социальных услуг с круглосуточным пребыванием граждан по адресу: мкр. 4, д. 16, г. Белоярский, ХМАО-Югра.

При этом, 19.12.2023 прокуратурой города выявлено, что в организации не обеспечена надлежащая работа по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

Так, по результатам испытания системы пожарной сигнализации, установлено, что срабатывание указанной системы не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Кроме того, в ходе осмотра помещения столовой, являющейся потенциальным источником возникновения пожара, выявлено, что пожарный извещатель, расположенный в горячем цеху, эксплуатируется в пылезащитной крышке.

Выявленные нарушения существенны и недопустимы, свидетельствуют о ненадлежащем выполнении ответственными должностными лицами БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» своих обязанностей и требуют незамедлительного принятия мер к устранению нарушений федерального законодательства в целях недопущения возникновения аналогичных фактов впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, непосредственно допустивших нарушения закона.
3. О времени и месте рассмотрения представления сообщить заблаговременно в прокуратуру города Белоярского.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города Белоярского в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города

М.А. Красноперова



А.Е. Беляковцев, тел.8 (34670) 2-77-81