

обследования на техническую укрепленность и оснащённость техническими средствами охраны здания БУ ХМАО – Югры «КЦСОН «Милосердие» (БОМЖ)

«М» 04 2017г.

г. Белоярский

Комиссия в составе: директора БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» М.А. Мулюковой, инспектора ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» старшего лейтенанта полиции Г.А. Лобановой провела обследование на техническую укрепленность и оснащённость средствами тревожной сигнализации БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» (БОМЖ), расположенный по адресу: г. Белоярский, микрорайон Мирный, д. 6.

Обследованием установлено:

Время охраны: КТС - круглосуточно.

Охрана осуществляется с помощью пульта централизованного наблюдения Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГД России по ХМАО-Югре» через РСПИ «Струна-5».

Отделение представляет собой отдельно стоящее одноэтажное жилое здание, выполненное из стальных профилированных листов с утеплением, с креплением к металлорамe.

Главный вход расположен со стороны д.44 мкр. Мирный. Вход осуществляется через две деревянные, одностворчатые двери. Двери разделены тамбуром. Первая дверь полнотелая, закрывается на один взрезной замок. Вторая пустотелая без замка. Запасный выход расположен в коридоре напротив главного входа, оборудован двумя одностворчатыми деревянными дверьми: первая пустотелая без замка, вторая полнотелая, закрывается на один взрезной замок и шпингалет изнутри. На объекте установлена система видеонаблюдения.

Технические средства охраны расположены в комнате дежурной смены ЧОП.

В отделении установлена следующая аппаратура технических средств охраны:

1. БРО-4 РСПИ «Струна-5» - зав.№137777-06г.
2. РПУ РСТС «Радиокнопка» - зав.№00283-08г.
3. РПД РСТС «Радиокнопка» зав.№01431-08г.
4. БВИ (блок выносных индикаторов) - 1шт. б/н-08г.
5. ИО 101-7 «Астра-321» - 1шт. б/н-07г.

По графику регламентных работ, утвержденному начальником Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» работы по обслуживанию средств тревожной сигнализации проводятся электромонтером ОС регулярно.

Закключение комиссии:

Состояние технических средств охраны считать удовлетворительным, наличие и количество перечисленных в настоящем акте технических средств охраны соответствует учетам «Собственника» и «Охраны».

Комиссия:

Директор БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие»

Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» старший лейтенант полиции



М.А. Мулюкова

Г.А. Лобанова

Ознакомлены:

Начальник ПЦО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» майор полиции

Начальник Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» майор полиции



В.А. Новоселов

М.В. Ростенко