

ОВО ОМВД России по Белоярскому району
Исх. № 113-532
11.04 20 17 г.

АКТ № 109

**обследования на техническую укрепленность и оснащенность
средствами тревожной сигнализации БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие»
по ул. Центральная, д. 15 – «А».**

«11» 04 2016г.

г. Белоярский

Комиссия в составе: директора БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» М.А. Мулюковой, инспектора ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» старшего лейтенанта полиции Г.А. Лобановой, провела обследование на техническую укрепленность и оснащенность средствами тревожной сигнализации БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» по ул. Центральная, д. 15 – «А».

Обследованием установлено:

Вид охраны: ПЦН.

Время охраны: круглосуточно

Здание двухэтажное, капитального исполнения. Территория объекта имеет периметральное ограждение, выполненное из металлических декоративных секций высотой 2м. В темное время суток территория освещена. Основной вход расположен на фасаде здания, выходящий на станцию скорой помощи МУЗ БРБ. Имеются четыре запасных выхода, ключи от которых находятся на 1-ом этаже у охранника. «Радиокнопка» экстренного вызова наряда полиции имеются у охранника и дежурного воспитателя, находящийся на 2-ом этаже.

Монтаж средств тревожной сигнализации произведен в августе 2009 г. ЧОП «Югра-Безопасность».

На объекте установлена следующая аппаратура:

1. УО-1Р «Фобос-3» №0461-2006 г.в.
2. БП «Скат-1200А» №9314807-2009 г.в.
3. РПУ РСТС «Радиокнопка» №002780-2008 г.в.
4. РПД к-н РСТС №№00234, 00243-2009 г.в.
5. БВИ РСТС – 1 шт.б/н – 09г.

По графику регламентных работ, утвержденному начальником Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» работы по обслуживанию средств тревожной сигнализации проводятся электромонтером ОС регулярно.

На объекте установлена пожарная сигнализация с подключением на ПЦН Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре». Пожарная сигнализация обслуживается электромонтерами ЧОП «Югра - Безопасность»

Заключение комиссии:

Состояние ТСО считать удовлетворительным. Наличие средств тревожной сигнализации и их количество, перечисленное в настоящем акте, соответствует учетам «Собственника» и «Охраны».

Комиссия:

Директор БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие»

Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» старший лейтенант полиции



М.А. Мулюкова

Г.А. Лобанова

Ознакомлены:

Начальник ПЦО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» Югры майор полиции

Начальник Белоярского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» майор полиции

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие»

Подпись

Втч



В.А. Новоселов

М.В. Ростенко