

АКТ № 34

обследования на техническую укрепленность и оснащённость техническими средствами охраны здания БУ ХМАО – Югры Комплексного центра социального обслуживания населения « Милосердие»

«24» 02 2015г.

г. Белоярский

Комиссия в составе: дежурного ПЦО ОВО по Белоярскому району филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре майора полиции В.В. Рыбель, директора КЦСОН «Милосердие» М.А. Мулюковой, провели обследование на предмет технической укрепленности и оснащённости техническими средствами охраны здания КЦСОН «Милосердие».

Обследованием установлено:

Время охраны: КТС круглосуточно.

Обследованием установлено, что здание КСЦОН «Милосердие» расположен по адресу: г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 16. Здание центра «Милосердие» рассчитано на проживание 90 человек, предназначено для граждан пожилого возраста, инвалидов. Здание КЦСОН «Милосердие» трехэтажное, выполнено из кирпича. Толщина наружных стен 600 мм. Оконные проемы здания оборудованы двустворчатыми стеклопластиковыми окнами, обе створки которых открываются и оборудованы запорным механизмом. Главный вход в здание КЦСОН «Милосердие» осуществляется со стороны мкр.4, через 4 двустворчатые стеклопластиковые двери, толщиной 40 мм., по две разделенные тамбуром, оборудованные 1 врезным замком каждая. В здании имеется 5 запасных выходов: 1 – в сторону мкр.4, 1 – в сторону реки Казым, по 1 запасных выходов с торцов здания. Запасные выходы идентичны, осуществляются через 2 двустворчатые стеклопластиковые двери, толщиной 40 мм., разделенные тамбуром, двери оборудованы 1 врезным замком каждая. Также в здании имеется подвальное помещение, которое имеет 3 сквозных выхода, оборудованные металлическими дверьми, заводского изготовления, толщиной 60мм., закрываются на 1 врезной замок каждая. Слева от здания находится гараж, выполненный из кирпича.

В фойе, слева от главного входа, расположена комната поста охраны. В комнате поста охраны имеется радиокнопка экстренного вызова полиции и приборы тревожной сигнализации, выведенная через УО-1Р «Фобос» на ПЦН ОВО по Белоярскому району филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре. На стене поста охраны также расположен охранно-пожарный ППК «Арфей», на который выведены пожарные извещатели всех помещений здания. Пожарная сигнализация охраняется автономно. На объекте установлена система видеонаблюдения.

В здании установлена следующая аппаратура тревожной сигнализации:

1. УО- 1Р «Фобос» №0466 – 06 г.
2. ИВЭПР «Скат» - 1200-А» №6580803 – 06г.
3. РПУ РСТС «Радиокнопка» № 01083 – 08 г.
4. РПД – КН РСТС «Радиокнопка» №402979 – 09 г.
5. БВИ РСТС «Радиокнопка» №01083 – 08г.

Работы по обслуживанию технических средств охраны проводятся электромонтёрами ОВО по Белоярскому району филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре согласно графика регламентных работ, утвержденного начальником ПЦО ОВО по Белоярскому району филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре. Регламентные работы по обслуживанию технических средств охраны проводятся удовлетворительно.

Заключение комиссии:

Состояние технических средств охраны считать удовлетворительным, наличие и количество перечисленных в настоящем акте технических средств охраны соответствует учетам «Собственника» и «Охраны».

Комиссия:

Дежурный ПЦО ОВО по Белоярскому району
филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре
майор полиции

Директор КЦСОН «Милосердие»


Ознакомлены:

Инженер ПЦО ОВО по Белоярскому району
филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре

Врио начальника ОВО по Белоярскому району
филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре
старший лейтенант полиции


В.В. Рыбель


М.А. Мулюкова


Е.Л. Сырвагова


Г.Н. Зозуля

