

АКТ № 244  
**обследования на техническую укрепленность и оснащенность**  
**средствами тревожной сигнализации БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие»**  
**по ул. Центральная, д. 15 – «А».**

«08» 08 2016 г.

г. Белоярский

**Комиссия в составе:** директора БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» М.А. Мулюковой, инспектора ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре старшего лейтенанта полиции Г.А. Лобановой, провела обследование на техническую укрепленность и оснащенность средствами тревожной сигнализации БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие» по ул. Центральная, д. 15 – «А».

**Обследованием установлено:**

Вид охраны: ПЦН.

Время охраны: круглосуточно

Здание двухэтажное, капитального исполнения. Территория объекта имеет периметральное ограждение, выполненное из металлических декоративных секций высотой 2м. В темное время суток территория освещена. Основной вход расположен на фасаде здания, выходящий на станцию скорой помощи МУЗ БРБ. Имеются четыре запасных выхода, ключи от которых находятся на 1-ом этаже у охранника. «Радиокнопка» экстренного вызова наряда полиции имеются у охранника и дежурного воспитателя, находящийся на 2-ом этаже.

Монтаж средств тревожной сигнализации произведен в августе 2009 г. ЧОП «Югра-Безопасность».

На объекте установлена следующая аппаратура:

1. УО-1Р «Фобос-3» №0461-2006 г.в.
2. БП «Скат-1200А» №9314807-2009 г.в.
3. РПУ РСТС «Радиокнопка» №002780-2008 г.в.
4. РПД к-н РСТС №№00234, 00243-2009 г.в.
5. БВИ РСТС – 1 шт.б/н – 09г.

По графику регламентных работ, утвержденному начальником Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре работы по обслуживанию средств тревожной сигнализации проводятся электромонтером ОС регулярно.

На объекте установлена пожарная сигнализация с подключением на ПЦН Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре. Пожарная сигнализация обслуживается электромонтерами ЧОП «Югра - Безопасность»

**Заключение комиссии:**

Состояние ТСО считать удовлетворительным. Наличие средств тревожной сигнализации и их количество, перечисленное в настоящем акте, соответствует учетам «Собственника» и «Охраны».

**Комиссия:**

Директор БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Милосердие»


М.А. Мулюкова

Инспектор ГООО ПОО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре старший лейтенант полиции

Г.А. Лобанова

**Ознакомлены:**

Инженер ПЦО Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре



Е.Л. Сырохватова

Начальник Белоярского ОВО - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО - Югре майор полиции

М.В. Ростенко