

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ЮГРЫ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель представительного
органа работников бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Милосердие»



«30» апреля 2015г.
С.В.Семенихина

УТВЕРЖДАЮ

Директор
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Милосердие»



«30» апреля 2015г.
М.А.Мулюкова

Инструкция № 4

**о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-
контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики**

ИПБ –04-2015

1. При получении сигнала “Тревога” дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления

ОБЯЗАНЫ:

Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;

Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону **01**, с сотового телефона **112**, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании руководителю учреждения.

2. При ПОЖАРЕ:

Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, с сотового телефона 112, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.

Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

При необходимости обесточить приборы и оборудование, отключить вентиляцию.

Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Специалист гражданской обороны



С.В.Лушникова